

Podpora - Flexim - Chyba #1802

Nelze změnit stav měřidla pro SigFox Domov Harmoni Mirošov

2018-08-30 13:23 - Ondřej Brill

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2018-08-30
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Matěj Kraus	% Hotovo:	0%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:	3.9	Strávený čas:	3.00 hodin
Téma:			
Popis Dobrý den, nelze změnit stav měřidla u SigFox zařízení. Vždy se stav měřidla vrátí na hodnotu čítače po přepočtu váhy imp, vždy při příchozím náměru. Např 1m3 = 10 imp čítač 1000 výstup 100m3 a nelze korigovat v měřidlech, po příchozím náměru se to vždy vrátí. Prosím o prověření. viz. příloha			

Historie

#1 - 2018-08-31 16:09 - Matěj Kraus

- Stav změněn z Nový na Vyřešený
- Přiřazeno nastaven na Matěj Kraus
- Cílová verze nastaven na 3.9

Ano, skutečně se to tak chovalo, ale bylo to pouze chybně nastavené:

Pokud se od Fleximu požaduje, aby se do portu měřidla nebo měřeného místa přebírala "změna stavu" naměřená na zařízení, musí být port zařízení tak zvaného "čítačového typu".

V tomto případě byl typ portu "vstup", což pro Flexim není "čítačový typ", a do hodnoty měřidla se tedy přebírala absolutní hodnota.

Provedl jsem tyto změny:

- změnili jsme typ portu na "čítač" (i u dalších sigfox portů)
- smazal jsem odečet měřidla
- zadal jsem nový odečet měřidla (v čase, kdy už Flexim měřil)

Po korekci stavu měřidla je v grafu bohužel "skok".

Doporučuji provést ještě jeden kontrolní odečet. Doba odečtu musí mezi dvěma pro Flexim známými naměřenými hodnotami. Například, pokud hodnota chodí v 11:00 a ve 12:00, odečet by měl proveden co nejdříve po 11:00 nebo těsně před 12:00, a do Fleximu je možné jej zapsat až po 12:00.

V nové verzi Fleximu se momentálně připravují vylepšení pro zadávání stavu měřidel.

#2 - 2021-04-12 17:54 - Matěj Kraus

- Stav změněn z Vyřešený na Uzavřený

Soubory

korekce sigfox.PNG	344 KB	2018-08-30	Ondřej Brill
--------------------	--------	------------	--------------