

Podpora - Flexim - Chyba #1815

Nechodí globálně náměry dnes cca od 14:30

2018-09-24 16:07 - Ondřej Brill

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2018-09-24
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Matěj Kraus	% Hotovo:	0%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:	3.10	Strávený čas:	2.00 hodin
Téma:			
Popis			
Dnes od 14:30 nechodí globálně náměry do Fleximu.			
Prosím o prověření.			

Historie

#1 - 2018-09-24 18:41 - Matěj Kraus

- Stav změněn z Nový na Ve vývoji
- Přiřazeno nastaven na Matěj Kraus
- Cílová verze nastaven na 3.10

Chyba vznikla kvůli nekonzistentní databázi, konkrétně tím, že jsou navzájem propojené cizí instalace.

Opravit jsem to zatím pouze tak, že se chyba ignoruje. Ještě je potřeba dořešit chybné vazby, to nechám na zítra.

```
topeni=> select i1.nazev, p1.nazev, v1.nazev, i2.nazev, p2.nazev, v2.nazev from vlastnost v1 join prvek p1 on
p1.id=v1.id_prvek join instalace i1 on i1.id=p1.id_instalace join vlastnost v2 on v1.id_regulacni_vlastnost=v2
.id join prvek p2 on p2.id=v2.id_prvek join instalace i2 on i2.id=p2.id_instalace where p1.id_instalace!=p2.id
_instalace;
```

nazev	nazev	nazev	nazev	nazev	nazev
*Elektrometall_Výroba	DO_S5_4NP_4	RP_S5_4NP_19	Budovy magistrátu Plzeň	RP_S5_4NP_19	outBinary
*Elektrometall_Výroba	DO_S5_4NP_4	RP_S5_4NP_17	Budovy magistrátu Plzeň	RP_S5_4NP_17	outBinary
*Elektrometall_Výroba	DO_S5_4NP_4	RP_S5_4NP_12	Budovy magistrátu Plzeň	RP_S5_4NP_12	outBinary
*Elektrometall_Výroba	DO_S5_4NP_4	RP_S5_4NP_14	Budovy magistrátu Plzeň	RP_S5_4NP_14	outBinary
*Elektrometall_Výroba	DO_S5_4NP_4	RP_S5_4NP_13	Budovy magistrátu Plzeň	RP_S5_4NP_13	outBinary
*Elektrometall_Výroba	DO_S5_4NP_4	RP_S5_4NP_15	Budovy magistrátu Plzeň	RP_S5_4NP_15	outBinary
*Elektrometall_Výroba	DO_S5_4NP_4	RP_S5_4NP_18	Budovy magistrátu Plzeň	RP_S5_4NP_18	outBinary
*Elektrometall_Výroba	DO_S5_4NP_4	RP_S5_4NP_16	Budovy magistrátu Plzeň	RP_S5_4NP_16	outBinary

(8 rows)

#4 - 2021-04-12 17:54 - Matěj Kraus

- Stav změněn z Ve vývoji na Uzavřený