

Podpora - Flexim - Chyba #2162

Nesedí stavy ve Fleximu

2019-09-25 08:02 - Ondřej Brill

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2019-09-25
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:		% Hotovo:	0%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	2.00 hodin
Téma:			
Popis Dobrý den, nesedí stavy viz příloha. Prosím o prověření.			

Historie

#1 - 2019-09-25 11:17 - Matěj Kraus

- Stav změněn z Nový na Ve vývoji

Dobrý den,

ve Fleximu je vidět, že se včera odečítal stav měřidla.

Momentálně bohužel existuje několik cest, kde a jak odečet provést, ne všechno funguje.

Napište mi tedy prosím, kde, jak a v kolik hodin jste odečet provedl (nejlépe zase snímek obrazovky), pak se pokusíme zjistit víc.

S pozdravem

Matěj Kraus

#2 - 2019-09-25 14:20 - Ondřej Brill

- Soubor rok.JPG přidán

Dobrý den,

korekci jsem provedl, viz příloha.

#3 - 2019-09-27 12:01 - Matěj Kraus

- Soubor Screenshot_20190927_115325.png přidán

- Stav změněn z Ve vývoji na Uzavřený

Dobrý den,

hledal jsem chybu, a nakonec jsem zjistil, že jsem přehlédl, stejně jako vy, že porovnáváme údaj v jiném sloupci.

Sloupec se stavem měřidla je normálně skrytý, a musí se zobrazit pomocí šipky v pravém horním rohu tabulky.

Na přiloženém obrázku je vidět, že stavy v tabulce i v záložce "Statistiky" souhlasí.

S pozdravem

Matěj Kraus

Domů Objekty Měření Topení Dohled Náklady Konfigurace Úkoly Inventář

Uživatel

Domů Konfigurace Konfigurace - Rokycany - Nemocnice Rokycany Měření Měření - Rokycany - Nemocnice Rokycany

objekty den St 25.09.2019 Kvartální report Stavby čítačů Stavby čítačů

Název	Hodnota	Dnes	Včera	Stav
Lůžkový pavilon - západ				
3NP				
Poliklinika				
2NP				
3NP				
Spojovací pavilon				
1NP				
2NP				
Stravovací provoz				
1NP				
Trafostanice				
Fakurační elektroměr-trafostanice	151 kW	2 893 kWh	1 360 kWh	6 687 008,0 kWh
Ubytovna				
1NP				
1PP				
Vodárna				
Vrátnice / Lékárna				

93 Názvev-trafo

malty

3.12 r7895 154/191M

Fakurační elektroměr-trafostanice

Fakurační elektroměr-rozvodna	Dnes	Včera	Před rokem
Aktuálně	151 kW	+4,50 kW	
Stav počítadla	6 687 008,0 kWh		
Celkem	2 893 kWh	60,1 kWh	2 833 kWh
Minimum	74,9 kW	0,00 kW	
Maximum	225 kW	252 kW	
Průměr	121 kW	118 kW	

Soubory

EL nem rokyc.JPG	201 KB	2019-09-25	Ondřej Brill
rok.JPG	205 KB	2019-09-25	Ondřej Brill
Screenshot_20190927_115325.png	65.9 KB	2019-09-27	Matěj Kraus