

Podpora - Flexim - Požadavek #2402

Zavedení 2x SigFox SUSPK

2020-06-15 13:35 - Ondřej Brill

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2020-06-15
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Jiří Patera	% Hotovo:	100%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	0.00 hodina
Téma:			
Popis			
Dobrý den, prosím o zavedení 2x SigFox do Fleximu v instalaci SUSPK, viz přílohy. ----- SIG-SUSPK-Planá-rozvaděč Plzeňská-FE2 SN: 86 RA: 0018EBFE PAC: D5C63115B0A13759 ----- SIG-SUSPK-Sušice-trafo-FE1 SN: 90 RA: 0018EBF9 PAC: F5A300FEA414F15F ----- S pozdravem Ondřej Brill			

Historie

#1 - 2020-06-18 09:54 - Jiří Patera

- % Hotovo změněn z 0 na 100
- Přiřazeno nastaven na Jiří Patera
- Stav změněn z Nový na Uzavřený

Přidáno do SigFox backendu, mely by přijít první hodnoty.

Soubory

SIG-SUSPK-Planá-rozvaděč Plzeňská-FE2.PNG	33.5 KB	2020-06-15	Ondřej Brill
SIG-SUSPK-Sušice-trafo-FE1.PNG	44.6 KB	2020-06-15	Ondřej Brill