

Podpora - Flexim - Požadavek #2680

Zrušení SigFox v instalaci Nemocnice Rokycany

2021-03-11 13:08 - Ondřej Brill

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2021-03-11
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Jiří Patera	% Hotovo:	100%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	0.00 hodina
Téma:			
Popis			
Dobrý den, prosím o zrušení SigFox 18EBE6. SigFox byl nahrazený modulem SI4-H. SigFox fungoval špatně... Prosím o zrušení, tak aby se za něj neplatilo.			
Ondra			

Historie

#1 - 2021-03-11 13:39 - Jiří Patera

- % Hotovo změněn z 0 na 100
- Přiřazeno nastaven na Jiří Patera
- Stav změněn z Nový na Uzavřený

Zařízení bylo zařazeno k odebrání na SigFox serveru, lze ho tedy z Fleximu smazat.

Jirka

Soubory

SIG Nem Rok vodárna.PNG	67.6 KB	2021-03-11	Ondřej Brill
-------------------------	---------	------------	--------------