

Podpora - Flexim - Podpora #2881

Přidání jalové složky energie do Fleximu

2021-12-17 09:35 - Ondřej Brill

Stav:	Nový	Začátek:	2021-12-17
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:		% Hotovo:	0%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	2.00 hodin
Téma:			

Popis

Dobrý den,
prosím o přidání jalové složky el. energie, tak aby se správně zobrazovala.

Viz příloha

Trocha teorie:
Kilowatthodina netrčí v našem jazyce jako osamělá libůstka, neboť vedle lumenhodiny musíme v elektrotechnice mluvit i takto: Elektrárna dodává proud s fázovým posunem v kilovoltampérhodinách (kVAh) a ten se rozkládá fyzicky a často i účetně v proud činný v kilowatthodinách (kWh) a jalový v kilovarhodinách (kVARh); var čteme totiž podle našich norem zkratku VAR, t. j. voltampér reakční.

Ondra

Soubory

jalová.PNG	144 KB	2021-12-17	Ondřej Brill
------------	--------	------------	--------------