

Podpora - Flexim - Chyba #3052

Nelze přidávat místnosti do stromu objektu

2022-10-19 08:49 - Ondřej Brill

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2022-10-19
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Jiří Patera	% Hotovo:	100%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	0.00 hodina
Téma:			
Popis Dobrý den, prosím o prověření: Nelze přidávat místnosti do stromu objektu Přidání objektu se tváří, že proběhlo, ale po novém přihlášení do instalace se nepropíše. Ve web rozhraní to navíc hlásí vnitřní chybu serveru. Jedná se o instalaci MaR: Nepomuk - DD Nepomuk Dále prosím o oddělení v Nepomuk - DD instalace Oselce, fyzicky to jsou dvě oddělená místa. Vím, že počáteční konfigurace, která byla pouze měření byla od Data-Ing. Nové instalace již budeme oddělovat s ohledem na budoucí regulaci MaR. Ondra			

Historie

#1 - 2022-10-19 09:21 - Jiří Patera

Zdravím Ondřeji,

Chybu s tvorbou objektů a interní chybu serveru opravíme.

Dále pak nerozumím tomuto požadavku:

Dále prosím o oddělení v Nepomuk - DD instalace Oselce, fyzicky to jsou dvě oddělená místa.

Znamená to, že ve stávající instalaci DD Nepomuk zůstane pouze lokalita U Daliborky a Oselce se přesunou do nové instalace MaR/DD Nepomuk Oselce?

Jirka

#2 - 2022-10-19 12:31 - Ondřej Brill

"Znamená to, že ve stávající instalaci DD Nepomuk zůstane pouze lokalita U Daliborky a Oselce se přesunou do nové instalace MaR/DD Nepomuk Oselce?"
Přesně tak.

Jenom pozor, ať to zůstane funkční :-)

Již jsem o to žádal Jakupa Pustějovského, tak se raději spojte, ať nedorozumění.

Děkuji za spolupráci.

Ondra

#3 - 2022-10-19 13:13 - Jiří Patera

Jakub se na to podívá a dá mi během zítřka vědět, co zvládl a co ne. Pak to kdyžtak dotáhnu. Ted' jsem s ním mluvil po telefonu. Prý to nespěchá, ale bylo by fajn, aby to bylo do konce týdne.

Jirka

#4 - 2022-10-19 13:13 - Jiří Patera

- Přiřazeno nastaven na Jiří Patera

- Stav změněn z Nový na Čeká se

#5 - 2022-10-20 12:28 - Jiří Patera

Instalace jsou rozděleny na:

- Plzeňský kraj MaR -> Nepomuk - DD Nepomuk
- Plzeňský kraj -> Oselce – DD Nepomuk

Vytváření objektů ještě nefunguje. K tomu bude potřeba restart serveru, zkusíme ho provést tento týden.

#6 - 2022-10-20 16:59 - Jiří Patera

- % *Hotovo* změněn z 0 na 100

- *Stav* změněn z *Čeká se na Uzavřený*

Server Flexim byl restartován, takže nyní by již mělo být vše funkční a instalace kompletně oddělené.

Jirka