

Podpora - Flexim - Chyba #3093

Rozdílné stavy měřidla.

2022-12-08 13:04 - Tomáš Vodák

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2022-12-08
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:		% Hotovo:	0%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	1.50 hodina
Téma:			

Popis

Dobrý den, rád bych Vás poprosil o radu. V aplikaci Flexim jsem narazil na rozdílné hodnoty stavu vysokého tarifu u elektroměru (viz. screenshot). U nízkého tarifu je vše v pořádku. Předem děkuji za prověření, s pozdravem T. Vodák.

Historie

#1 - 2022-12-08 13:50 - Jiří Patera

- Stav změněn z Nový na Uzavřený
- Soubor Screenshot_2022-12-08_13-48-45.png přidán
- Soubor Screenshot_2022-12-08_13-49-18.png přidán

Dobrý den,

měřidlo nesoucí stav je označeno jako demontované k 7.12.2022 a proto se po tomto datumu jeho stav již nezobrazuje. Protože není vytvořeno návažné měřidlo, bere se pro aktuální čas hodnota virtuálního čítače z vlastnosti měřeného místa.

Jde o stejný problém jako v následujících bodech:

- [#2937](#)
- [#3016](#)
- [#2950](#)

Hezký den,
Jiří Patera

Horšovský Týn - Dětský domov Horšovský Týn

Přehled

Zařízení

Měřená místa

Měřidla

Regulační prvky

Profily

Kalendáře

Objekty

Kategorie

Mapy

Animace

Přílohy

Křivky

Nák

Název	Instalované	Demontované		Hodnota
F-vodoměr-šachta-HUV-FV1	3. 2. 2020 15:30:09			
SI4-H.Týn-DD-fasáda-rozvaděč-FE1	3. 2. 2020 15:09:42	7. 12. 2022 11:20:...		
NT				21 375,75 kWh
VT				68 786,61 kWh
SI4-H.Týn-DD-sloupek HUP-FP1	3. 2. 2020 15:26:44			

Domů

Konfigurace

Konfigurace - Horšovský Týn - Dětský domov Horšovský Týn

Servis - Naměřené hodnoty

Konfigurace - Plzeň - SPŠ a VOŠ Elektrotechnická

Úroveň

od8. 12. 2022 0:00:00

do

InstalaceHoršovský Týn - Dětský domov Hor

PrvekF-elektroměr-fasáda-rozvaděč-FE1

VlastnostVT

Hodnota

Obnovit

☐ pokročilé

Instalace	Prvek	Vlastnost	Třída	Typ	Úroveň	Čas	Hodnota
Horšovský Týn - Dětský d...	F-elektroměr-fasáda-roz...	VT	VLASTNOST	ENERGIE	HODINA	8. 12. 2022 10:08:21	42 594,31
Horšovský Týn - Dětský d...	F-elektroměr-fasáda-roz...	VT	VLASTNOST	ENERGIE	M15	8. 12. 2022 10:28:21	42 594,86
Horšovský Týn - Dětský d...	F-elektroměr-fasáda-roz...	VT	VLASTNOST	ENERGIE	M30	8. 12. 2022 10:48:21	42 596,94
Horšovský Týn - Dětský d...	F-elektroměr-fasáda-roz...	VT	VLASTNOST	ENERGIE	HODINA	8. 12. 2022 11:08:21	42 598,01
Horšovský Týn - Dětský d...	F-elektroměr-fasáda-roz...	VT	VLASTNOST	ENERGIE	M15	8. 12. 2022 11:28:21	42 599,04
Horšovský Týn - Dětský d...	F-elektroměr-fasáda-roz...	VT	VLASTNOST	ENERGIE	M30	8. 12. 2022 11:48:21	42 600,34
Horšovský Týn - Dětský d...	F-elektroměr-fasáda-roz...	VT	VLASTNOST	ENERGIE	HODINA	8. 12. 2022 12:08:21	42 600,95
Horšovský Týn - Dětský d...	F-elektroměr-fasáda-roz...	VT	VLASTNOST	ENERGIE	M15	8. 12. 2022 12:28:21	42 601,60
Horšovský Týn - Dětský d...	F-elektroměr-fasáda-roz...	VT	VLASTNOST	ENERGIE	M30	8. 12. 2022 12:48:21	42 602,52
Horšovský Týn - Dětský d...	F-elektroměr-fasáda-roz...	VT	VLASTNOST	ENERGIE	HODINA	8. 12. 2022 13:08:21	42 603,36

#2 - 2022-12-08 13:57 - Tomáš Vodák

Děkuji.

Soubory

Horšovský Týn - elektro.PNG	74.3 KB	2022-12-08	Tomáš Vodák
Screenshot_2022-12-08_13-49-18.png	75.3 KB	2022-12-08	Jiří Patera
Screenshot_2022-12-08_13-48-45.png	28 KB	2022-12-08	Jiří Patera