

Podpora - Flexim - Chyba #3236

Alarm na limit vodoměru.

2023-05-10 06:48 - Tomáš Vodák

Stav:	Nový	Začátek:	2023-05-10
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:		% Hotovo:	0%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	0.00 hodina
Téma:			
Popis Dobrý den, rád bych se Vás zeptal na zadávání alarmu u vodoměrů. Jde mi o to, zda jdou zadat zvlášť alarmy na jednotlivé vodoměry(budovy) v instalaci? V případě, že např. každou budovu v instalaci má na starosti jiný správce. Pokud to lze, poprosil bych Vás o malý návod. Předem mnohokrát děkuji. S pozdravem T. Vodák			

Historie

#1 - 2023-05-12 09:47 - Jiří Patera

Dobrý den,

úplně nám není jasné čeho přesně se snažíte dosáhnout. Zkusím Váš záměr odhadnout.

Ve Fleximu lze zpřístupnit uživatelům jen nějaké objekty v rámci instalace. To by mohli být ti administrátoři, kteří pak mohou dělat v daném objektu prakticky cokoliv. Alarmy se obecně vážou buď na vlastnost, na prvek nebo na instalaci. Alarmy tedy nelze zadávat s vazbou na objekt, ale jen na prvky a vlastnosti, které se pod tímto prvkem nachází.

Nevím zda Vám tento popis nějak pomůže. Zkuste případně prosím detailněji popsat Váš případ užití.

Jiří Patera