

Podpora - Flexim - Podpora #3255

Pilot-Vodárna Plzeň

2023-05-22 17:22 - Tomáš Vodák

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2023-05-22
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Jiří Patera	% Hotovo:	100%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	0.00 hodina
Téma:			
Popis			
Dobrý den, dle dohody zasílám v příloze vybrané nakonfigurované vodoměry. Děkuji a zdravím T.Vodák.			

Historie

#1 - 2023-05-23 10:13 - Jiří Patera

Jsem z toho seznamu vodoměrů trochu zmatený. Vysvětlím proč.

Na prvním obrázku jsou správně tři různé adresy vodoměrů:

- IOTW-039681
- IOTW-039788
- IOTW-039949

Ale ve Fleximu v konfiguraci vidím dva vodoměry se stejnou adresou v různých instalacích:

- Plzeň - SOU Stavební Borská 55
 - IOTW-039949-PLZ-SOU-Stavební-Borská-55-šachta
- ZČU
 - IOTW-039949F-F-SV-MZT-B53-Bytový dům

Dále pak vidím dva vodoměry se stejnou adresou v jedné instalaci:

- ZČU
 - IOTW-039681-F-SV-MZT-B53-Koleje
 - IOTW-039681-F-SV-MZT-SOU Stavební

Dále nám chodí do Fleximu data i pro nikde neuvedený vodoměr s označením "IOTW-039809".

Z logu komunikace vidím, že hodnoty z vodoměrů již do Fleximu chodí, ale kvůli této špatné konfiguraci nejsou zřejmě zpracovány úplně správně. Když se toto napraví, mělo by to být vše v pořádku.

#2 - 2023-05-23 10:14 - Jiří Patera

- Přiřazeno nastaven na Jiří Patera
- Stav změněn z Nový na Ve vývoji

#3 - 2023-06-01 12:29 - Jiří Patera

- % Hotovo změněn z 0 na 100
- Stav změněn z Ve vývoji na Uzavřený

Soubory

Pilot Vodárna Plzeň1.PNG	244 KB	2023-05-22	Tomáš Vodák
Pilot Vodárna Plzeň2.PNG	104 KB	2023-05-22	Tomáš Vodák