

Podpora - Flexim - Podpora #3411

Statistika teplot.

2023-12-07 16:58 - Tomáš Vodák

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2023-12-07
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Jiří Patera	% Hotovo:	100%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	0.00 hodina
Téma:			

Popis

Dobrý den, obrátil se na nás jeden z klientů s dotazem, zda jde z Fleximu pomocí např. nějakého reportu, získat statistiku teplot jednotlivých měřených míst. Rád bych Vás tímto poprosil o radu zda to jde a případný návod jak na to.

Předem děkuji, s pozdravem T.Vodák

Historie

- #1 - 2023-12-08 09:37 - Jiří Patera
- Přiřazeno nastaven na Jiří Patera
 - Stav změněn z Nový na Ve vývoji
 - Soubor Screenshot_2023-12-08_09-30-59.png přidán
 - Soubor Screenshot_2023-12-08_09-31-38.png přidán

Dobrý den,

Flexim umí ukázat základní statistiku pro měřené místo za nahoře zvolené období (zde "rok"):

flexim.cz

Domů

Objekty

Měření

Iopení

Dohled

Limity

Náklady

Konfigurace

Úkoly

Inventář

Uživatel

Domů

Měření

Měření - ZČU

Servis - Naměřené hodnoty

Konfigurace

Konfigurace - ZČU

Objekty

rok

2023

Kvartální report

Stavy čítačů

Stavy čítačů

Název	Hodnota	Tento rok	Minulý rok
-formaps			
Kalorimetry ZČU			
Mimo Zelený trojúhelník NEHLÍDÁ SE (pouze kontrola funk...			
Baarova 36			
Kolej			
1NP			
2NP			
Šachta			
Mateřská Školka			
1.NP			
Berušky - Herna			
Pokojový teploměr	19,9 °C		

Graf

Statistiky

Měřidlo

Pokojový teploměr

Teplota	Tento rok		Minulý rok
Aktuálně	19,9 °C	⇒ -0,60 °C	
Minimum	13,6 °C		19,1 °C
Maximum	28,2 °C		27,9 °C
Průměr	21,9 °C		23,5 °C

A pak je možné se přes servisní funkce dostat k datům daného zařízení (např. teploměru) a data si pak z tabulky uložit v CSV, které lze naimportovat např. do MS Excelu a tam si nad nimi udělat nějaké pokročilejší statistiky:

flexim.cz

Domů

Objekty

Měření

Topení

Dohled

Limity

Náklady

Konfigurace

Úkoly

Inventář

Uživatel

Domů

Měření

Měření - ZČU

Servis - Naměřené hodnoty

Konfigurace

Konfigurace - ZČU

Úroveň

od

1. 1. 2023 0:00:00

do

Instalace

ZČU

Prvek

-MZT-B36-MŠ-1NP-Berušky-Herna

Vlastnost

teplota 105.1

Hodnota

Obnovit

☐ pokročilé

Instalace	Prvek	Vlastnost	Třída	Typ	Úroveň	Čas	Hodnota
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	HODINA	24. 11. 2023 4:35:56	18,80
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	HODINA	23 5:35:56	19,50
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	HODINA	23 6:35:56	19,40
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	HODINA	23 7:05:56	19,60
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	M30	23 7:35:56	19,50
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	HODINA	23 8:35:57	19,70
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	HODINA	23 9:05:57	19,90
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	M30	23 9:35:57	20,20
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	HODINA	23 10:05:57	20,70
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	M30	24. 11. 2023 10:35:57	21,00
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	HODINA	24. 11. 2023 11:05:57	20,50
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	M30	24. 11. 2023 11:35:58	20,60
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	HODINA	24. 11. 2023 12:05:58	20,50
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	M30	24. 11. 2023 12:35:58	20,60
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	HODINA	24. 11. 2023 13:35:58	20,50
ZČU	TI2-MZT-B36-MŠ-1NP-Be...	teplota 105.1	PORT	TEPLOTA	HODINA	24. 11. 2023 14:05:58	20,20

Jiří Patera

#2 - 2023-12-08 09:44 - Tomáš Vodák

Dobrý den,
mnohokrát děkuji a mějte se hezky T.Vodák.

#3 - 2024-10-04 16:41 - Jiří Patera

- % Hotovo změněn z 0 na 100
- Stav změněn z Ve vývoji na Uzavřený

Soubory

Screenshot_2023-12-08_09-31-38.png	108 KB	2023-12-08	Jiří Patera
Screenshot_2023-12-08_09-30-59.png	60 KB	2023-12-08	Jiří Patera