

Podpora - Flexim - Chyba #3448

Chyba v posuvném ovládání průtoku ventilu.

2024-01-31 11:31 - Tomáš Vodák

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2024-02-01
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Jiří Patera	% Hotovo:	100%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	0.00 hodina
Téma:			
Popis Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o prověření následujícího. Při manuálním ovládání průtoku ventilu nejde plynule posouvat na jednotky procent průtoku (ze 13% skočí rovnou na 25%) viz. screenshot. Předem děkuji T. Vodák.			
Díličí úkoly: Chyba # 3452: Chyba v posuvném ovládání průtoku ventilu. Uzavřený Chyba # 3462: Chyba posuvného ovládání - Vlíčice DS Uzavřený			

Historie

#1 - 2024-01-31 12:15 - Jiří Patera

- Stav změněn z Nový na Ve vývoji

Dobrý den,

standardně je nastaven posuv o 12.5%, speciálně pro tento ventil jsem Vám nastavil posun po 5%, bude Vám to takto stačit?

S pozdravem

Jiří Patera

#2 - 2024-01-31 12:22 - Tomáš Vodák

Dobrý den,
to bude úplně stačit.
Mnohokrát Vám děkuji.
S pozdravem
T. Vodák

#3 - 2024-01-31 12:43 - Jiří Patera

- Stav změněn z Ve vývoji na Uzavřený

#4 - 2024-02-06 14:15 - Jiří Patera

- Přiřazeno nastaven na Jiří Patera

Soubory

Výstřižek Vlíčice.PNG	59.5 KB	2024-01-31	Tomáš Vodák
-----------------------	---------	------------	-------------